

Istituto Comprensivo "Virgilio"

Da: Ufficio Tecnico - Comune di Troia <utc@comune.troia.fg.it>
Inviato: lunedì 22 gennaio 2018 12:25
A: Istituto Comprensivo Virgilio
Oggetto: Re: Richiesta intervento ITC Giannone.

In riscontro alla vs nota succitata, in data 19/01 c.a. questo ufficio ha provveduto a fare sopralluogo presso l'istituto Giannone, verificando che le infiltrazioni nei due punti del corridoi provengono dall'imbocco n.2 pluviali sul terrazzo della stessa. Fermo restando che le infiltrazioni hanno provocato gocciolamento di acqua internamente e non si è riscontrato distacco di intonaco. A breve, tempo permettendo, si procederà a riparare l'infiltrazione.

saluti

ing. Matteo Palumbo
geom. infante

Il giorno 16 gennaio 2018 08:44, Istituto Comprensivo "Virgilio" <FGIC85800Q@istruzione.it> ha scritto:

Prot. n. 224 A/16 del 16/01/2018

Al Signor Sindaco

Al Responsabile Ufficio Tecnico

Comune di Troia

Come già comunicato per le vie brevi nei corridoi e in alcune aule dell'istituto

ci sono infiltrazioni di acqua piovana e caduta di polvere d'intonaco. Si chiede

che sia effettuato un sopralluogo per verificare la sicurezza dei locali e che venga

comunicato alla scrivente l'esito dello stesso.

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Michela Ciampi